



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie

HK.9020.2.2.73.2026
Węgorzewo, 2026-10-19

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Węgorzewie
ul. H. Sienkiewicza 24
11-600 Węgorzewo

KOMUNIKAT Nr 31/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie

z dnia 19.10.2026 r. w sprawie braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla części strefy zaopatrzenia w wodę Węgorzewo: Kolonia Rybacka, Ogonki, Dziaduszyn, Okowizna, Harsz. Liczba zaopatrywanych mieszkańców - 892.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie informuje, że w związku z zaistniałą awarią w strefie zaopatrzenia w wodę Węgorzewo, 16.10.2026 r. pobrano próbę wody do badań w punkcie poboru przepompownia wody Dziaduszyn.

Na podstawie otrzymanego powiadomienia o przekroczeniu w dniu 19.10.2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie **stwierdził brak przydatności wody do spożycia w miejscowościach Kolonia Rybacka, Ogonki, Dziaduszyn, Okowizna, Harsz** ze względu na obecność bakterii grupy coli > 10 jtk/100 ml, przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml.

ZALECENIA

1. Woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowywania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.
3. Woda nie może być stosowana do codziennego mycia, w tym mycia zębów.
4. Woda może być wykorzystywana do celów porządkowych (np. mycie podłóg) i sanitarnych (spłukiwanie WC).



Komunikat obowiązuje do odwołania.

Anna Maroszyk
lek. wet. higieny i epidemiologii
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Węgorzewie
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Burmistrz Węgorzewa
2. Wójt Gminy Pozezdrze
3. PCZK w Węgorzewie
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Węgorzewie
5. W-M PWIS
6. aa



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgorzewie
ul. 3 Maja 17B | 11-600 Węgorzewo
+48 87 427 28 13
psse.wegorzewo@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-23927-30871-TRSB-21